


Číslo spisu:

Bratislava

RÚVZBA/OPPL/10917/26615/2024

02.10.2024



ROZHODNUTIE

Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave

Popis konania / Účastníci konania

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave ako vecne a miestne príslušný orgán podľa § 3 odsek 1 písm. c) v spojení s prílohou č. 1 bod 1 a § 6 ods. 3 písm. g) zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z. z.“) vo veci posúdenia návrhu účastníka konania: REPSOL, s.r.o., Ulica Svornosti 12265/43, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 51 651 521 v zastúpení INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 na uvedenie priestorov zariadenia na zber odpadov na pozemkoch parc. č. KN-C 4558/8, 4558/10, 4558/35, 4558/36, 4558/37, 4561/15 v k.ú. Senec do skúšobnej prevádzky podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) takto rozhodol:

Výrok

Podľa § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. návrhu účastníka konania: REPSOL, s.r.o., Ulica Svornosti 12265/43, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 51 651 521 v zastúpení INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 sa vyhovuje a s uvedením priestorov zariadenia na zber odpadov na pozemkoch parc. č. KN-C 4558/8, 4558/10, 4558/35, 4558/36, 4558/37, 4561/15 v k.ú. Senec do skúšobnej prevádzky na dobu do 30.04.2025 sa súhlasí.

Zároveň sa účastník konania upozorňuje, že k žiadosti o uvedenie priestorov do trvalej prevádzky je potrebné predložiť:

1. Protokol z merania hluku z prevádzky zariadenia na zber odpadov v dotknutom životnom prostredí vykonaného aj počas používania mobilného zariadenia na drvenie stavebného odpadu, ktorý preukáže súlad s požiadavkami Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí v znení neskorších predpisov (ďalej len „Vyhláška MZ SR č. 549/2007 Z. z.“), vypracovaný odborne spôsobilou osobou.

2. Protokol z merania hluku v zariadení na zber odpadov vykonaného aj počas používania mobilného zariadenia na drvenie stavebného odpadu, ktorý preukáže súlad s požiadavkami NV SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku v znení neskorších predpisov (ďalej len „NV SR č. 115/2006 Z. z.“), vypracovaný odborne spôsobilou osobou.

3. Prevádzkový poriadok pre činnosti súvisiace s expozíciou hluku v prevádzke zariadenia na zber odpadov vypracovaný zamestnávateľom v súlade s § 30 ods. 1 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 12 NV SR č. 115/2006 Z. z.

4. Posudok o riziku pre činnosti súvisiace s expozíciou hluku v prevádzke zariadenia na zber odpadov vypracovaný zamestnávateľom v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou na základe výsledkov aktuálneho merania hluku v súlade s § 30 ods. 1 písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. v spojení s § 3 NV SR č. 115/2006 Z. z.

Odôvodnenie

Toto rozhodnutie bolo vydané na základe návrhu účastníka konania: REPSOL, s.r.o., Ulica Svornosti 12265/43, 821 06 Bratislava – mestská časť Podunajské Biskupice, IČO: 51 651 521 (ďalej len „účastník konania“) v zastúpení INECO, s.r.o., Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 36 738 379 (ďalej len „splnomocnený zástupca“) doručeného na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave dňa 12.07.2024.

Oznámenie o začatí správneho konania č. RÚVZBA/OPPL/10917/22237/2024 zo dňa 29.07.2024 vo veci uvedenia predmetných priestorov do prevádzky bolo doručené verejnou vyhláškou dňa 14.08.2024, pričom v uvedenej lehote neboli doručené žiadne námietky.

Tunajší úrad listom č. RÚVZBA/OPPL/10917/22247/2024 zo dňa 29.07.2024 oznámil účastníkovi konania a splnomocnenému zástupcovi, že v predmetnej veci rozhodne v lehote do 60 dní odo dňa začatia správneho konania. Predmetné oznámenie bolo účastníkovi konania doručené dňa 30.07.2024 a splnomocnenému zástupcovi dňa 31.07.2024.

Dňa 04.09.2024 bola tunajšiemu úradu doručená žiadosť účastníka konania o prerušenie konania vo veci vydania rozhodnutia na uvedenie predmetných priestorov do prevádzky z dôvodu dovybavenia prevádzky – zabezpečenia zásobovania pitnou vodou. Rozhodnutie č. RÚVZBA/OPPL/10917/25683/2024 zo dňa 04.09.2024 o prerušení konania na dobu 30 dní od doručenia rozhodnutia bolo účastníkovi konania doručené dňa 27.09.2024 a splnomocnenému zástupcovi dňa 12.09.2024.

Po preskúmaní žiadosti a na základe miestnej ohliadky vykonanej dňa 26.07.2024 bolo zistené, že predmetná prevádzka je umiestnená na prenajatých pozemkoch v priemyselnom areáli v Senci.

Dispozične sú priestory o celkovej ploche 22 585 m² členené na spevnené plochy, vyhradené spevnené plochy na ukládanie odpadov, administratívnu budovu (unimobunka – kontajner) a zariadenie na osobnú hygienu (mobilné chemické WC). V administratívnej budove sa nachádza denná miestnosť, administratívna časť a zariadenie na osobnú hygienu (sprcha s umývadlom).

Pracovné priestory majú zabezpečené denné osvetlenie oknami, umelé osvetlenie žiarivkovými svietidlami (administratívna budova), vonkajšie osvetlenie lampami, prirodzené vetranie otvárateľnými oknami a lokálne vykurovanie plynovým vykurovacím zariadením. Podlahy sú účelové. Objekt je zásobovaný pitnou vodou zo studne, napojený je na elektrickú prípojku.

Strojno-technologické vybavenie prevádzky tvoria čelový nakladač, bager, mostová váha, mobilné zariadenie na drvenie stavebného odpadu a kontajnery na ukladanie odpadu.

Predmetom činnosti je zber stavebných odpadov kategórie ostatný odpad bez materiálov obsahujúcich azbest. V jednozmennej prevádzke pracujú 2 zamestnanci (muži), ktorí zabezpečujú vizuálnu kontrolu váženia privezeného stavebného odpadu, občasnú úpravu vysypaného stavebného odpadu pomocou čelového nakladača alebo bagra a obsluhu mobilného zariadenia na drvenie stavebného odpadu, ktorý je pomocou čelového nakladača a bagra naložený a odvezený nákladným automobilom do zariadenia na zhodnocovanie odpadu. Pri výkone pracovných činností sú zamestnanci exponovaní hluku. Pri obsluhu zariadení používajú certifikované osobné ochranné pracovné prostriedky.

V rámci konania účastník konania predložil:

1. Protokol o skúške vzorky vody č. AR-24-KT-028096-01 zo dňa 13.08.2024 vypracovaný akreditovaným subjektom: Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., Robotnícka 820/36, 039 01 Turčianske Teplice, IČO: 53 248 376 (ďalej len „Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o.“), z ktorého vyplýva, že dodaná vzorka vody v parametroch *živé organizmy, koliformné baktérie, kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C, kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C* nevyhovuje kritériám podľa Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z., ktorou sa ustanovujú ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup pri monitorovaní pitnej vody, manažment rizík systému zásobovania pitnou vodou a manažment rizík domových rozvodných systémov (ďalej len „Vyhláška MZ SR č. 91/2023“), pričom v ostatných stanovených parametroch dodaná vzorka vody vyhovuje kritériám podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z.

2. Protokol o skúške vzorky vody č. AR-24-KT-030506-01 zo dňa 02.09.2024 vypracovaný Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., z ktorého vyplýva, že dodaná vzorka vody v parametri *kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C* nevyhovuje kritériám podľa Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z., pričom v ostatných nevyhovujúcich parametroch uvedených v protokole o skúške vzorky vody č. AR-24-KT-028096-01 zo dňa 13.08.2024 dodaná vzorka vody vyhovuje kritériám podľa vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z.

3. Protokol o skúške vzorky vody č. AR-24-KT-034464-01 zo dňa 01.10.2024 vypracovaný Eurofins Environment Testing Slovakia s.r.o., z ktorého vyplýva, že dodaná vzorka vody v parametri *kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C* vyhovuje kritériám podľa Vyhlášky MZ SR č. 91/2023 Z. z.

4. Akustickú štúdiu pre stupeň EIA č. 24oe00109 AŠ zo dňa 22.08.2024 vypracovanú za účelom zistenia predpokladaného vplyvu hluku z prevádzky zariadenia na zber odpadov na pozemkoch parc. č. KN-C 4558/8, 4558/10, 4558/35, 4558/36, 4558/37, 4561/15 v k. ú. Senec na okolité chránené prostredie spoločnosťou VALERON Enviro Consulting s.r.o., Tomášikova 64, 831 04 Bratislava – mestská časť Nové Mesto, IČO: 46 280 472. Nakoľko hluková štúdia nebola vypracovaná oprávnenou osobou v zmysle zákona NR SR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, posúdenie vplyvu predmetnej prevádzky na dotknuté územie v zmysle Vyhl. MZ SR č. 549/2007 Z. z. nie je možné akceptovať.

Z hľadiska ochrany verejného zdravia a prevencie ochorení podmienených prácou bolo potrebné uviesť priestory zariadenia na zber odpadov na pozemkoch parc. č. KN-C 4558/8, 4558/10, 4558/35, 4558/36, 4558/37, 4561/15 v k.ú. Senec do skúšobnej prevádzky do 30.04.2025. Počas skúšobnej prevádzky účastník konania z dôvodu zabezpečenia ochrany zdravia zamestnancov a obyvateľov, vypracovania prevádzkového poriadku a posudku o riziku s kategorizáciou prác z hľadiska zdravotných rizík v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou vykoná meranie hluku počas používania mobilného zariadenia na drvenie stavebného odpadu, a to v pracovnom prostredí a v dotknutom životnom prostredí z prevádzky zariadenia na zber odpadov nakoľko v blízkosti predmetnej prevádzky sa nachádza obytná zóna.

Podľa § 27 ods. 1 zákona č. 355/2007 Z. z. je fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktoré používajú alebo prevádzkujú zdroje hluku, infrazvuku alebo vibrácií, správca pozemných komunikácií, prevádzkovateľ vodnej cesty, prevádzkovateľ dráhy, prevádzkovateľ letiska, a prevádzkovatelia ďalších objektov, ktorých prevádzkou vzniká hluk, sú povinní zabezpečiť, aby expozícia obyvateľov a ich prostredia bola čo najnižšia a neprekročila prípustné hodnoty pre deň, večer a noc ustanovené vykonávacím predpisom podľa § 62 písm. m).

Nakoľko priestory predmetnej prevádzky spĺňajú požiadavky NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko v znení neskorších predpisov, avšak je potrebné preukázať dodržanie akčných a limitných hodnôt expozície hluku v pracovnom prostredí podľa NV SR č. 115/2006 Z. z., prípustných hodnôt určujúcich veličín hluku vo vonkajšom prostredí podľa Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z., vypracovať posudok o riziku pre činnosti súvisiace s expozíciou hluku v spolupráci s pracovnou zdravotnou službou, vypracovať prevádzkový poriadok pre činnosti súvisiace s expozíciou hluku podľa § 30 ods. 1 písm. b) a i) zákona č. 355/2007 Z. z. bolo v súlade s § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 355/2007 Z. z. rozhodnuté o uvedení predmetných priestorov do skúšobnej prevádzky. Až po splnení vyššie uvedených povinností môžu byť predmetné priestory uvedené do trvalej prevádzky a budú mať predpoklad na plnenie požiadaviek predpisov na ochranu verejného zdravia.

Z uvedených dôvodov bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 a § 54 správneho poriadku podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave, ktorý rozhodnutie vydal.

Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom podľa tretej časti Správneho súdneho poriadku po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.



Mgr. Eva Fitzová, MPH
regionálna hygienička

Doručuje sa
INECO, s.r.o.
Mladých budovateľov 2
974 11 Banská Bystrica

Správny poplatok bol uhradený vo výške 50 eur (Potvrdenie o úhrade správneho poplatku).

Doručenie tohto rozhodnutia sa vykoná verejnou vyhláškou podľa § 26 správneho poriadku tak, že písomnosť sa vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Rozhodnutie sa súčasne zverejní na internetovej stránke správneho orgánu.

Vyvesené dňa:



Zvesené dňa: